

Acacias; 29 de Septiembre de 2023

Señores:

Empresa de Servicios Públicos de Acacias. E.S.P S.A
Acacias – Meta

Ref. SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS – SPUP 009 DE 2023 que tiene por objeto:
“ MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS PABLO EMILIO, NUEVO MILENIO, GUARATARA, ARAGUANEY Y EL BOSQUE, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS”

Asunto: Observación al Proyecto Pliego de Condiciones.

Cordial Saludo;

Estando dentro de lo términos de observación al proyecto del pliego de condiciones de proceso del asunto, me permito realizar la siguiente observación:

1. Revisada la información correspondiente de los anexos técnicos se evidencia que en los análisis de los precios unitarios publicados por la entidad se plasma lo siguiente:

NOTA: Este precio se soporta con la resolución 180 de 22 de abril de 2022 de Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA

VALOR UNITARIO				\$	4.258,00
(A) Valor total costo directo, incluye factor Acacias del 1,05 (zona 1).				\$	4.471,00
(B) A.I.U.	A	28%		\$	1.252,00
	I	2%		\$	89,00
	U	5%		\$	224,00
VALOR COSTO INDIRECTO (INCLUYE A.I.U.) = (A+B)					\$ 6.036,00

En el formato anexo de para la presentación de los análisis de precios unitarios se plasmó lo siguiente:

	Total Transporte	\$ 0,00
NOMBRE R/L. CC.	Total Costos Directos Actividad:	\$ 0,00
	Administración = 28%	\$ 0,00
	Imprevistos = 2%	\$ 0,00
	Utilidad = 5%	\$ 0,00
	Total Costos de la Actividad:	\$ 0,00

Ante lo anterior expuesto, se evidencia que el formato para la presentación de los análisis de precios unitarios – APU'S no se contempló en el formato el recuadro de factor de incremento de zona como se establece en los unitarios publicados por la entidad.

Por lo tanto, solicitamos de manera formal a la entidad aclarar esta condición ya que cualquier modificación y/o alteración del formato puede ser causal de rechazo.

Atentamente;

INCOMAK S.A.S
Área de Licitaciones.